

## 仕様書

### 1 業務場所

山口県市町村職員共済組合 保養所防長苑 山口市熊野町4番29号

### 2 委託期間

令和8年4月1日～令和9年3月31日まで

### 3 業務内容

#### (1) 空調フィルター保守

フィルター清掃・ファン吸込口及び吹出口周辺清掃（年3回）。

室内ユニット周辺の状況・外観点検、エアフィルターの変形又は破損の確認及び除塵、汚れが著しい場合は洗浄し吸込口及び吹出口周辺の清掃をすること。

清掃箇所：1F=19箇所（厨房用エアコン含む）

2F=17箇所（厨房用エアコン含む）

3F=19箇所

4F=19箇所

※設置場所については現地確認をすること。

#### (2) 空調設備保守

空調設備（空調機・換気扇等）について、不具合等が発生した場合の一次対応（都度）。

※設置場所については現地確認をすること。

#### (3) 実施日程

実施日程については、事前に協議し決定すること。

### 4 業務完了報告

業務終了後には次の書類を提出すること。

#### (1) 空調フィルター等点検報告書

#### (2) その他特記事項